

*ZŁ/STW*

Starachowice 14.07.2016 r.

SEIa-4261/11/16

Wpłynęło dn. 14.07.2016 r.  
Nr 15108/16  
Załączników .....

### OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412); § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach** po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych jakości wody, pochodzącej z wodociągu opartego na **ujęciu wody w Ratajach** zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Iglasta 5 w Starachowicach

**stwierdza: przydatność wody do spożycia przez ludzi**

#### Uzasadnienie:

Ocenę jakości wody wydano na podstawie wyników badań z monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego próbek wody pobranych z punktów: sklep spożywczy Rataje 39, sklep spożywczy Marcinków 36a Szkoła Podstawowa Wąchock ul. Kościelna 20, Ośrodek Zdrowia Wąchock ul. Starachowicka 12, ujęcie wody w Ratajach – hydrofornia; przeprowadzonych przez Oddziały Laboratoryjne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starachowicach oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach wydanych w dniach: 24.09.2015, 19.11.2015, 05.01.2015, 14.01.2015, 10.02.2016, 24.05.2016, 13.06.2016, 16.06.2016 o numerach analiz: 323/N/SBHŚ/2015, 430/N/SBHŚ/2015, 432/N/SBHŚ/2015, 1/N/SBHŚ/2016, 2/N/SBHŚ/2016, 3/N/SBHŚ/2016, 4/N/SBHŚ/2016, 42/N/SBHŚ/2016, 160/N/SBHŚ/2016, 161/N/SBHŚ/2016, 162/N/SBHŚ/2016 385/OBŚ/N/16, a także wyników z kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. Należy zaznaczyć że w uwzględnianym w ocenie okresie notowane były przypadki pojawiania się bakterii grupy coli na ujęciu wody w Ratajach w ilościach nie zagrażających zdrowiu konsumentów. Zarządca bezzwłocznie podejmował decyzję o prewencyjnym chlorowaniu wody, a wodociąg zostawał objęty wzmożonym

nadzorem sanitarnym. Dodatkowe badania przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Starachowicach oraz laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach potwierdziły skuteczność podejmowanych działań. Wartość parametru szybko dostosowywana była do określonej w przepisach.

W badanym zakresie woda spełnia wymagania zawarte w załącznikach nr 1-3 oraz parametry określone w lp. 2, 4 i 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Zgodnie z § 28 ust. 1 wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w zakresie określonym w części C i D załącznika nr 3 wykonany zostanie nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Starachowicach

*Ewa Dróżdż*  
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

**Otrzymuje :**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o ul. Iglasta 5  
27-200 Starachowice

**Pismo do wiadomości otrzymują :**

1. Burmistrz Wąchocka ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
  2. Starosta Starachowicki; Starachowice ul. Dr Władysława Borkowskiego 4,  
27 – 200 Starachowice
  3. a/a
- AJ 2016-07-14